



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΛΩΡΙΝΑ, 06 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 22392

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την **Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας** σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τ.Α') όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις των β' και γ' εδαφίων της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 κι όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της περ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
4. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :	18REQ003729271
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :	18REQ003934025

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και **12/11/2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα **6.448,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του **Κ.Α. 30-7133.002** του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2018.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

- Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος
- Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή απορρίπτεται

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου** (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση

2. **Φορολογική ενημερότητα** (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

3. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Πληροφορίες δίνονται από Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 και στα γραφεία της οδού Καπετάν Κώττα 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Αντιδήμαρχος

Συνημμένα

- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Νικόλαος Δούμτσης

Κοινοποίηση:

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

Εσωτ. διανομή:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Φάκελος αιτήματος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Καπετάν Κώπτα 1
Τ.Κ. : 53100
Πληροφορίες : Ιωάννης Σαπουντζής
Τηλέφωνο : 23850 45790
Fax : 23850 45790
e-mail : techdiflo@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, ύστερα από εντολές της διοίκησης και την έγκριση τους από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, θα προμηθευτεί :

α/α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPVS	Ποσότητα
1	<p>Οι κλιματιστικές μονάδες που θα διαθέτουν ψυκτικό οικολογικό υγρό R32, ιονιστή, φίλτρο αποστείρωσης και Wi-Fi με τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα μείωσης της μέγιστης στάθμης θορύβου της εσωτερικής μονάδας κάτω από τα 50 db, θα τοποθετηθούν επάνω σε ειδικά διαμορφωμένες μεταλλικές βάσεις που είναι κατάλληλες τόσο για την πάκτωση της εξωτερικής μονάδας σε δάπεδο όσο και σε τοίχο . Ειδικότερα οι βάσεις δαπέδου θα παρέχουν απόσταση της εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστών ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση νερού στην βάση της μονάδας . Η τιμή του κόστους εγκατάστασης της κάθε κλιματιστικής μονάδας θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών (πάκτωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας , σύνδεση της μονάδας με ηλεκτρολογική παροχή ,πλαστικό σωλήνα αποχέτευση της μονάδας και πλαστικό κανάλι τοποθέτησης των εσωτερικών σωληνώσεων και καλωδίων καθώς και το σέρβις για 5 χρόνια) μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Τα σημεία τοποθέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών θα τα υποδείξει ο αρμόδιος μηχανικός του Δήμου Φλώρινας .Όλες οι συσκευές θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο λειτουργίας εξοπλισμένο με τις κατάλληλες μπαταρίες ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση Όλα τα κλιματιστικά πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης “CE” και να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας – ελέγχου. Επίσης όλα τα κλιματιστικά θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 χρόνων. Ο προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωση του θα δηλώνει την ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης με έδρα τη Φλώρινα καθώς και την παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη σειρά περιγραφικών εντύπων, εικόνων, σχεδίων και πιστοποιητικών. Η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη :</p> <p>A. για την ακεραιότητα του προσωπικού του (ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας της οποίας θα έχουν) από οποιοδήποτε κίνδυνο B. για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στο μηχανολογικό του εξοπλισμό και τα παρελκόμενα του Γ. έναντι τρίτων που αποδεδειγμένα θιγούν από λάθος χειρισμούς του προσωπικού του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.</p>	42512200-0	4 τεμ

	<p>Δ . για την προμήθεια και την χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού ανάλογα με την εργασία δηλαδή ιμάντες προστασίας από πτώση, κράνη, κ.α.</p> <p>Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από τον νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικού παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λ.π. Ομοίως, υποχρεούται να ασφαλίσει το χώρο εργασιών και τον περιμετρικό χώρο με οποιοδήποτε μέσο απαιτείται εκ του νόμου για την προστασία τρίτων όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες. Μοναδικός υπεύθυνος σε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματος και υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο ανάδοχος.</p>		
--	---	--	--

Τόπος παράδοσης : Καπετάν Κώττα 1, στους νέους χώρους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

Η δαπάνη προμήθειας των παραπάνω υλικών ανέρχεται στο ποσό των **6.448,00€** με το Φ.Π.Α.. Στην τιμή περιλαμβάνεται, η εργασία τοποθέτησης, η αποκατάσταση τυχών φθορών που θα προκληθούν στους χώρους των γραφείων καθώς και η ετήσια συντήρηση των παραπάνω κλιματιστικών για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Φλώρινα 20/09/2018
Ο Συντάξας

Σαπουντζής Ιωάννης
 Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Φλώρινα 20/09/2018
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Φλώρινα,// 201.....

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:			
Α.Φ.Μ.:			
Έδρα:		Τ.Κ.:	
Δ/ση:			
Τηλέφωνο:		Fax:	

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 18REQ003729271) και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ003934025), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας υποβάλλοντας την παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή:

α/α	Είδος υπηρεσίας / εργασίας / προμήθειας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)	Σύνολο (€)
1	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων με απόδοση ψύξης τουλάχιστον 24.000 (BTU/h) και απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον 24.000 (BTU/h) Ενεργειακής κλάσης A+++ , με ψυκτικό οικολογικό υγρό R32, με ιονιστή, με φίλτρο αποστείρωσης, με Wi-Fi, με τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα μείωσης της μέγιστης στάθμης θορύβου της εσωτερικής μονάδας κάτω από τα 50 db	4		
			Φ.Π.Α. 24%:	
			Γεν. Σύνολο:	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή, σφραγίδα)